

RZUT PARTERU -  
INSTALACJA SIŁY  
SKALA 1:100

OZNACZENIA:

- wypust zasilający dane urządzenie według opisu
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. podwójne
- 2x gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne w ramce wspólnej
- gniazdo 400V 16A z wyłącznikiem IP55
- gniazdo 400V 32A z wyłącznikiem IP55
- gniazdo wtyczkowe jednofaz. hermety. pojedyncze p.t. zas. znywarłki, montaż na wysokości 0,5m
- zestaw w ramce podwójnej p.t. - instalować na wysokości 1,3m min. 0,6m od wanny (gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne, łącznik 1-biegunowy IP44)
- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej IP20

- gniazdo 2xR45
- gniazdo 2x230V - dedykowane komputerowe DATA
- gniazdo 2x230V - ogólne


- zestaw gniazdowy n.t. w ramce wspólnej IP44
- gniazdo 2xR45 Kat.6 - logiczne (internet,telefon)
- gniazdo 2x230V - ogólne

- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej IP20
- gniazdo HDMI
- gniazdo 2xR45
- gniazdo 230V - dedykowane komputerowe DATA
- gniazdo 230V - ogólne

- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej montowany na suficie
- gniazdo HDMI
- gniazdo 230V - ogólne

- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej IP20
- TV
- gniazdo TV
- gniazdo 2x230V - ogólne
- gniazdo 2xR45 Kat.6 - logiczne (internet,telefon)

- SL - szafa logiczna
- ZG1 - zestaw gniazdowy IP65 1x3f(400V/32A)+ 1x3f(400V/16A)+ 1x1f(230V/16A) w obudowie zewnętrznej na kluczyk



WPP02 - wyłącznik przeciwpożarowy budynku WPP02

PP02 - przycisk wyzwalacza wyłącznika przeciwpożarowego WPP02

GRZAL 2,0kW - grzałka elektryczna 2,0kW/230V

P.CYRK 0,05kW - pompa cyrkulacyjna 0,05kW/230V

ROLETA 0,1kW - roleta zewnętrzna 0,1kW/230V

|   |  |        |           |
|---|--|--------|-----------|
| z i k s t u d i o a r c h i t e k t u r y i u r b a n i s t y k i g r e g o r z z a r z y c k i |  |        |           |
| tel. 502-236-301, ul. Zagajnicza 71A, 25-556 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl       |  |        |           |
| Obiekt  | PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSC. SZCZUKOWICIE W RAMACH ZADANIA: „MODERNIZACJA POMIESZCZEN ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZUKOWICACH”, GM. PIKOSZÓW NA DZ. NR EW. 300, (Obręb: 0016 Szczukowice, Jednostka ewidencyjna: 260414_2 Pikoszków) | Data   | 05.2021r. |
| Branża  | Instalacje elektryczne   | Skala  | 1:100     |
| Przedmiot   | Rzut parteru - Instalacja siły   | Podpis | Rys. Nr   |
| Projekt   | mgr inż. Marek Alf upr. nr SWK/0096/PWOE/14  |        |           |
| Opracowanie   | mgr inż. Iwona Sito  |        | E-2       |